


<b>Protokol o uvedení tepelného čerpadla do prevádzky</b>		 vykurovanie - vetranie - klimatizácia
Hotline Wolf: +421 2 4820 0812; servis@wolfsr.sk		
Typ tepelného čerpadla	Typ zásobníka TÚV/akumulačného	Regulácia
Výrobné číslo		
Prevádzkovateľ		
Adresa inštalácie		
Kontakt (telefón/email)		

<b>Popis systému (hydraulika, konfigurácia, regulácia)</b>

Činnosti pri uvedení do prevádzky	Namerané hodnoty alebo potvrdenie		
1) Kontrola správnosti hydraulického zapojenia podľa schémy	ÁNO	NIE	
2) Demontáž aretačných plechov kompresora vykonaná	ÁNO	NIE	
3) Odvzdušnenie tepelného čerpadla	ÁNO	NIE	
4) Kontrola odvodu kondenzátu	ÁNO	NIE	
5) Kontrola koncentrácie soľanky (len pri BWS)	ÁNO	NIE	
6) Kontrola tlaku v okruhu soľanky (len pri BWS)	ÁNO	NIE	
7) Kontrola tlaku vo vykurovacom okruhu	ÁNO	NIE	
8) Kontrola elektrického zapojenia napäťovej a regulačnej časti	ÁNO	NIE	
9) Vizuálna kontrola elektrických spojov/konektorov/kabeláže	ÁNO	NIE	
10) Kontrola funkcie vykurovania/ohrevu TÚV	ÁNO	NIE	
11) Kontrola nastavení regulácie vykurovania/TÚV a spín. časov	ÁNO	NIE	
<b>14) Namerané hodnoty:</b>	<b>Režim vykurovania</b>	<b>Režim ohrevu TÚV</b>	<b>Jednotka</b>
Teplota prívodu vykurovacej vody			[°C]
Teplota spätočky vykurovacej vody			[°C]
Teplota privádzanej soľanky (len pri BWS)			[°C]
Teplota odvádzanej soľanky (len pri BWS)			[°C]
Teplota vonkajšieho vzduchu			[°C]
Vysoký tlak (len pri BWL-1 S)			bar
Teplota horúcich plynov			[°C]
Nízky tlak (len pri BWL-1 S)			bar
Teplota nasávaných plynov			[°C]
Prietok vody v primárnom okruhu			l/h
<b>Meranie parametrov vody vo vykurovacom systéme</b>	<b>Vodivosť :</b> μS	<b>Tvrdosť:</b> °dH	<b>pH:</b>
Voda vo vykurovacom systéme vyhovuje požiadavkám výrobcu	ÁNO	NIE	-

<b>Poznámka technika</b>

<b>Servisný technik (razítko, podpis)</b>	<b>Prevádzkovateľ alebo obsluha zariadení (meno, priezvisko a podpis)</b>
	Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsluhou tepelného čerpadla a regulácie a boli mi zároveň odovzdané návody k obsluhu zariadenia.
<b>Dátum uvedenia do prevádzky:</b>	